

18-02-2026

תאריך הבדיקה: 18-02-2026

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 5699

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
שער הרצליה ניהול בע"מ	שנקר 1 הרצליה	דוד מרציאנו

כמות גלאים	בקרת מבנה
48	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

קיימות 2 רכזות סיאו

מהנדס בודק

מספר 44592679

