

24-11-2025

תאריך הבדיקה: 24-11-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5359

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר גי אל	הלבונה 30	דודו ביטון

כמות גלאים	בקרת מבנה
19	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

לא תקין המנסרים לא נכנסים לעבודה

מהנדס בודק

מספר 44592679

