

05-06-2024

תאריך הבדיקה: 05-06-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : xxreportldxx

**הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO**

| שם הלקוח | שם פרויקט  | איש קשר  |
|----------|------------|----------|
| משב ארדן | משרד הדתות | אילן גבע |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 40         | לא קיימת  |

| תוצאת הבדיקה                | שם בודק |
|-----------------------------|---------|
| המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה | אפי     |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפט    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

**נתוני בדיקה :**

| גז מטרה         | ריכוז הגז מקסימום | גז אפט | ריכוז הגז מינימום |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|
| חד תחמוצת הפחמן | PPM 100.0         | אוויר  | PPM 0.0           |

מהנדס בודק

מספר 44592679

