

19-04-2026

תאריך הבדיקה: 19-04-2026

הבודק : משה סגרון

מספר הזמנה : 5868

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול רוטשילד 30 ת"א	רוטשילד 30 ת"א	ניסים יונה

כמות גלאים	בקרת מבנה
13	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

תקין..צריך להחליף סוללות אצבע כפול 2

מהנדס בודק

מספר 44592679

