

26-03-2025

תאריך הבדיקה: 26-03-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4161

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אמות גבעתיים ניהול בעמ	גבעתיים יצחק רבין 33	תומר

כמות גלאים	בקרת מבנה
35	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

