

26-04-2026

תאריך הבדיקה: 26-04-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 5974

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	עקיבא אריה 4, ת"א	שחר קובר

כמות גלאים	בקרת מבנה
4	לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

2\3

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

הגלאים לא מחוברים לרכות, וישנו חווי תקלה ברכות שקשורה לתוכנה ולא לחומרה, גלאי מס' 3 שבור יש צורך בהחלפה או תיקון

מהנדס בודק

מספר 44592679

