

30-08-2026

תאריך הבדיקה: 30-08-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6377

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח                            | שם פרויקט       | איש קשר   |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| אינטרגרין המפלסים ניהול ואחזקה בע"מ | בית אינטרגרין 1 | עידן יצחק |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 22         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| קריאה      | גז        |           |
| אפט        | PPM 0.0   | PPM 0.0   |
| רגישות     | PPM 300.0 | PPM 100.0 |

**הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:**

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

