

22-01-2026

תאריך הבדיקה: 22-01-2026

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 0000

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח | שם פרויקט     | איש קשר    |
|----------|---------------|------------|
| קשת אש   | עופרה חזה 1-3 | איציק ביסה |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 8          | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

**הערות:**

מערכת מנותקת רכזת לא עובדת

מהנדס בודק

מספר 44592679

