

12-05-2025

תאריך הבדיקה: 12-05-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4137

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
יעקב פרי 13 רחובות בית שירה	יעקב פרי 13 רחובות בית שירה	חיים זילברצוויג

כמות גלאים	בקרת מבנה
18	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

