

05-08-2026

תאריך הבדיקה: 05-08-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6252

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניון שניידר בילינסון 2020 שותפות מוגבלת	פתח תקווה, אנסקי 8	אייל כהן

כמות גלאים	בקרת מבנה
115	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפט	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

יש לבצע החלפה סוללות בכל הגלאים. מערכת תקינה

מהנדס בודק

מספר 44592679

