

תאריך הבדיקה: -undefined-undefined

הבודק:
מספר הזמנה:

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
5	5	5

כמות גלאים	בקרת מבנה
5	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : לא תקינה	5

גלאים שנמצאו לא תקינים

מספר גלאי	מפלס	כתובת
5	5	5

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה:

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפט	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

מהנדס בודק
מספר 44592679





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה, ת.ד. 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

