

09-07-2026

תאריך הבדיקה: 09-07-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6218

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	השקמה 6, בית דגן	שחר קובר

כמות גלאים	בקרת מבנה
4	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

יש צורך בהחלפת סוללות קטנות בכל הרגשים

מהנדס בודק

מספר 44592679

