

07-01-2026

תאריך הבדיקה: 07-01-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5440

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
5440	בית צרפת - תובל 5 ת"א	אביתר גולן

כמות גלאים	בקרת מבנה
17	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

