

23-06-2025

תאריך הבדיקה: 23-06-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4722

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
סקלאר מערכות מיזוג אויר בע"מ	בניני המדע, רחובות	יוסי אשכנזי

כמות גלאים	בקרת מבנה
19	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

