

תאריך: 31-12-2023

שם לקוח: asdfasdf

שם פרויקט: asdfasdf

איש קשר: sdfdf

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 31-12-2023

כמות גלאים: sdfsd

בקרת מבנה:

לא קיימת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה: תקינה

פיקוד רכז מול מפותחי איורור: לא תקין

הערות

sdfsd



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אוויר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: 343434

13/10/18

בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679

