

04-06-2026

תאריך הבדיקה: 04-06-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6014

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות מ.א. ניהול ותחזוקה (1993) בע"מ	תל אביב, אלנבי 105 - בית ביניים	איגנט אוסטרובסקי

כמות גלאים	בקרת מבנה
6	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפט	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

