

13-05-2026

תאריך הבדיקה: 13-05-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6043

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
תפוז ייזום ופיתוח בע"מ	צומות גלילות, סינמה סיטי גלילות	אהובה FVI

כמות גלאים	בקרת מבנה
24	קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

- 10 גלאים ללא תקשורת. לא ניתן לבדיקה מול הוטלו לבדיקה\חניון מינוס 1
- גלאים מספר 1, 11, 12, 13 נמצאים במצב מינוס לא תקין\חניון מינוס 2
- אין תקשורת לא ניתן לבדוק גלאים כמות גלאים 4\מפלס מינוס 4
- מפוח ווסת בתקלה בלוח חשמל\מינוס 2

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפס	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

תקשורת הוטלו בן הרכות לגלאים לא תקינה. בנוסף יש ווסת של מפוח אחד בתקלה

מהנדס בודק

מספר 44592679

