

20-05-2026

תאריך הבדיקה: 20-05-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 5285

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מרכז ויצמן ניהול בע"מ	מרכז ויצמן - נכסי אריאל מינוס 1	קובי בסר

כמות גלאים	בקרת מבנה
25	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפס	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

חניון מינוס 1

מהנדס בודק

מספר 44592679

