

תאריך: 14-04-2024

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתם ניהול	בית הרופאים מבשרת ציון	אביחי

בקרת מבנה	כמות גלאים
לא קיימת	11

שם הבודק	תוצאות הבדיקה
אפי	המערכת נבדקה ונמצאה תקינה

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אזיר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן



מספר מהנדס 44592679