

29-04-2025

תאריך הבדיקה: 29-04-2025

הבודק :

מספר הזמנה :

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר

כמות גלאים	בקרת מבנה
	לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

\

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

