

24-03-2026

תאריך הבדיקה: 24-03-2026

הבודק : אילן

מספר הזמנה : 5809

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
בית סילבר ניהול ושרותים בעמ	רמת גן, אבא הילל 7	אמיל אלימלך

כמות גלאים	בקרת מבנה
28	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

