

05-03-2026

תאריך הבדיקה: 05-03-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5606

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
דירור מוגן מודיעין פלאס	דירור מוגן מודיעין פלאס	עינת פוקס

כמות גלאים	בקרת מבנה
26	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

