

21-12-2025

תאריך הבדיקה: 21-12-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5228

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
הראל ניהול אחזקת מבנים	התקווה 27 גני תקווה	מימון דיין

כמות גלאים	בקרת מבנה
13	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

