

19-08-2026

תאריך הבדיקה: 19-08-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6280

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נ.ת.מ ניהול איי טאוור בע"מ	רעננה,התדהר 5	ניסים זלכה

כמות גלאים	בקרת מבנה
59	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפס	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

המערכת מזהה עלייה של פרמטרים בבקרה. מפוחים לא נכנסים לעבודה

מהנדס בודק

מספר 44592679

