

תאריך: 17-04-2024

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
בדיקה 1	בדיקה 2	גיר

כמות גלאים	בקרת מבנה
111	קיימת

תוצאות הבדיקה	שם הבודק
המערכת נבדקה ונמצאה: לא תקינה	גיר

גלאים שנמצאו לא תקינים

מספר גלאי	מפלס	כתובת
כשדגכשדגכ	שדגכשדג	שדגכשדגכ
עכענכ	עכעיכ	ענכענ

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפס	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

נתוני בדיקה			
גז מטרה	ריכוז הכז	גז אפס	ריכוז הגז
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0



מספר מהנדס 44592679