

22-02-2026

תאריך הבדיקה: 22-02-2026

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 5759

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול מגדל רם ירושלים בע"מ	ירושלים, נחום חפצדי 17	אלכס ברוטמן

כמות גלאים	בקרת מבנה
41	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפט	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

