

27-05-2024

תאריך הבדיקה: 27-05-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : xxreportldxx

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מינה זלברמינץ	בית מינה זלברמינץ	אלכס

כמות גלאים	בקרת מבנה
10	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

נתוני בדיקה:

ריכוז הגז מינימום	גז אפס	ריכוז הגז מקסימום	גז מטרה
PPM 0.0	אזיר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

מהנדס בודק

מספר 44592679

