

תאריך: 23-10-2023

שם לקוח : נתון תפעול ואחזקת נכסים  
שם פרויקט : אהליאב 5 רוממה ירושלים  
איש קשר : גבריאל צברי

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 23-10-2023

כמות גלאים: 25

בקרת מבנה:  
לא קיימת

להלן תוצאות הבדיקה  
המערכת נבדקה ונמצאה: תקינה  
פיקוד רכות מול מפותחי איוורור: תקין

הערות

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

| נתוני בדיקה |        |           |                 |
|-------------|--------|-----------|-----------------|
| ריכוז הגז   | גז אפס | ריכוז הכז | גז מטרה         |
| PPM 0.0     | אוויר  | PPM 100.0 | חד תחמוצת הפחמן |

שם מבצע הבדיקה: אפי



בדיקת CO  
מספר מהנדס 44592679