

27-08-2024

תאריך הבדיקה: 27-08-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3329

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות מגדל אילון בע"מ	מגדל רוגובין תדהר	משה

כמות גלאים	בקרת מבנה
21	קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפס	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפס	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

הערות :

הבדיקה התבצעה בחניון רוגובין תדהר

מהנדס בודק

מספר 44592679





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

