

29-07-2024

תאריך הבדיקה: 29-07-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 2801

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתם סי וי בעמ	סי ויו	אלימלך

כמות גלאים	בקרת מבנה
31	קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפט	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפט	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

מהנדס בודק
מספר 44592679

