

20-08-2026

תאריך הבדיקה: 20-08-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6339

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אוצם יזמות והשקעות 1991 בע"מ	קניון עזריאלי רמלה	רון מימון

כמות גלאים	בקרת מבנה
15	קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

גלאים לקוחים מספר 7,9,12,13,14\מינוס 1

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

