

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

24-06-2025

תאריך הבדיקה: 24-06-2025
הבודק: מישה, משה לוי
מספר הזמנה: 4449

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת מלונאות בע"מ	אירפורט סיטי- מרכז מסחרי	אברהם און

כמות גלאים	בקרת מבנה
50	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

חסר גלאי תשלח הצעת מחיר

מהנדס בודק

מספר 44592679

