

16-06-2024

תאריך הבדיקה: 16-06-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 2849

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
דרך חדשה- ניהול נכסים	ראש העין, מרים הנביאה 15-23	אבי דוד

כמות גלאים	בקרת מבנה
17	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : לא תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפס	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

מהנדס בודק

מספר 44592679

