

03-04-2025

תאריך הבדיקה: 03-04-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4397

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול ג'י תל אביב בע"מ	שאול המלך 1 תל אביב	יוסי שמיר

כמות גלאים	בקרת מבנה
21	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

