

07-11-2024

תאריך הבדיקה: 07-11-2024

הבודק : אפע

מספר הזמנה : 3700

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
פאלאס ניהול מבנים	רחובות,בן גוריון 11	אליעד גואטה

כמות גלאים	בקרת מבנה
10	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפע

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפט	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

הערות :

מהנדס בודק

מספר 44592679

