

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה: -undefined-undefined

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5019

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניון מגדל המאה בעמ	חניון המאה	רמי דדי

כמות גלאים	בקרת מבנה
35	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

