

12-06-2025

תאריך הבדיקה: 12-06-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 000

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אסטייט ניהול מבנים	הטורים 1 מגדל שלם	שמחה

כמות גלאים	בקרת מבנה
0	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

מערכת הביאו מנותקת

מהנדס בודק

מספר 44592679

