

22-01-2026

תאריך הבדיקה: 22-01-2026

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 0000

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת אש	עופרה חזה 3-1+ סשה ארגוב 4	איציק ביסה

כמות גלאים	בקרת מבנה
8	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

מערכת מנותקת רכות לא עובדת. יש להחליף סוללות אצבע לכל ההרגשים

מהנדס בודק

מספר 44592679

