

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה: -undefined-undefined

הבודק : משה

מספר הזמנה : 5285

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מרכז ויצמן ניהול בע"מ	מרכז ויצמן - נכסי אריאל מיונס 4	קובי בסר

כמות גלאים	בקרת מבנה
47	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

חניון מיונס 3 פנל רכזת לא תקין

מהנדס בודק

מספר 44592679

