

23-02-2025

תאריך הבדיקה: 23-02-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4016

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח          | שם פרויקט | איש קשר |
|-------------------|-----------|---------|
| רקיע סנטר מודיעין | רקיע סנטר | רם      |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 21         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

**הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:**

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

