

24-03-2026

תאריך הבדיקה: 24-03-2026

הבודק : אילן דאי

מספר הזמנה : 4294

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
זילברמיניץ-מטה שלם 3 ר"ג	שלם 3 רג	גרגורי סמירנוף

כמות גלאים	בקרת מבנה
10	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

