

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה: -undefined-undefined

הבודק : משה

מספר הזמנה : 4773

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
ניהול בית מנצור בע"מ	בית מנצור רעננה	שי בארי

כמות גלאים	בקרת מבנה
20	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

