

17-04-2024

תאריך הבדיקה: 17-04-2024

הבודק :

מספר הזמנה :

-
-

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
ניר	בדיקה 222	אסף

כמות גלאים	בקרת מבנה
111	קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : לא תקינה	בהבהבה

גלאים שנמצאו לא תקינים

מספר גלאי	מפלס	כתובת
2222	1111	3333
555	4444	666

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפט	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אור	PPM 0.0



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק
מספר 44592679

