

תאריך הבדיקה: 23-09-2024

שם הבודק: דמפר 7.3 אין אינדיקציה . תקלה 6-10 במשרדים מערב אין אינדיקציה לסגור.

מספר הזמנה: 3499

הנדון : דוח בדיקת תריסי אש \ עשן , חלונות עשן

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה, עזרא גבאי 3	צדוק בטאט

מספר קומות במבנה	כמות תריסים אש ועשן	כמות חלונות עשן
10	60	0

להלן רשימת התריסים \ חלונות שנבדקו :

חלון \ תריס עשן אש	מיקום	סטטוס	הערות
דמפרים 1-10	בניין 1, 6,7	תקין	
דמפרים צפון 1.1-1.5	קומה 6 עד 10	תקין	
דמפרים דרום	1.5-1.10	תקין	
בניין 7	בניין 7	תקין	
משרדים 6-10	7.1-7.5	תקין	
משרדים דרום 7-10	בניין 7	תקין	
קומה 1-10 לובאים תקין	בניין 6		
דמפרים 6.1-6.5	בניין 6 מזרח	תקין	
דמפרים 6-10	בניין 6 מערב	תקין	

לסיכום :

אני לא מאשר את פעולתם התקינה של המערכות בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

