



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

תאריך: 23-11-2023

שם לקוח : חננ

שם פרויקט : צמצומ

איש קשר : חי

הנדון : בדיקת תריסי אש / עשן

ביום 23-11-2023 ביצענו בדיקה לדמפרים לבקשתכם, ובהתאמה לדרישות ת.י. 1001 סע' 3.

האישור תקף ליום הבדיקה בלבד

להלן ממצאי הבדיקה:

1. מספר קומות בבניין 20

2. כמות דמפרים 11

רשימת דמפרים שנמצאו תקולים בבדיקות

מיקום	תריס עשן/אש
יחי	554

לסיכום

אני מאשר את פעולתם התקינה של הדמפרים בהתאמה לתקן 1001 סע' 3

הערות

מצמצמנצמנ

בדיקת דמפרים

מספר מהנדס 44592679

