

25-05-2026

תאריך הבדיקה: 25-05-2026

שם הבודק: משה

מספר הזמנה: 5963

הנדון : דוח בדיקת תריסי אש \ עשן , חלונות עשן

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מרכז הספורט הלאומי ת"א יפו	מרכז הספורט הלאומי - שיטריט 6	יניב אברגיל

מספר קומות במבנה	כמות תריסים אש ועשן	כמות חלונות עשן
3	0	24

להלן רשימת התריסים \ חלונות שנבדקו :

חלון \ תריס עשן \ אש	מיקום	סטטוס	הערות
תריס חוץ 16 תקין..8 פנים לא תקין..			

לסיכום :

אני לא מאשר את פעולתם התקינה של המערכות בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

