

30-08-2026

תאריך הבדיקה: 30-08-2026

שם הבודק: משה

מספר הזמנה: 6379

**הנדון : דוח בדיקת תריסי אש \ עשן , חלונות עשן**

| שם לקוח                             | שם פרויקט       | איש קשר   |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| אינטרגרין המפלסים ניהול ואחזקה בע"מ | בית אינטרגרין 3 | עידן יצחק |

| מספר קומות במבנה | כמות תריסים אש ועשן | כמות חלונות עשן |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 8                | 30                  | 0               |

להלן רשימת התריסים \ חלונות שנבדקו :

| חלון \ תריס עשן \ אש                 | מיקום         | סטטוס   | הערות |
|--------------------------------------|---------------|---------|-------|
| מפוח 12 פינוי עשן משרדים קומה 5 דמפר | קומה 5 12 5.1 | לא תקין |       |

**לסיכום :**

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה להערות הבדיקה.

**מהנדס בודק**

מספר 44592679

