

18-11-2025

תאריך הבדיקה: 18-11-2025

שם הבודק: אפי

מספר הזמנה: 5327

הנדון : דוח בדיקת תריסי אש \ עשן , חלונות עשן

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מחמוד עזאיזה	קרית ים, צה"ל 26	עידן

מספר קומות במבנה	כמות תריסים אש ועשן	כמות חלונות עשן
9	1	0

להלן רשימת התריסים \ חלונות שנבדקו :

חלון \ תריס עשן / אש	מיקום	סטטוס	הערות
וילון עשן מעלית 3 (מעלית משא	קומה 5	המערכת תקינה	בתאריך 18.11.25 בקומה 5 בוצעה בדיקה, מערכת וילון עשן , מעלית מס' 3 (מעלית משא), שכוללת : בדיקת רכזת . עם /ובלי מתח הזנה . (מצברים).בדיקה שליטה: מבקר נקודתי ובקר משנה .בדיקה ויזואלית כולל חיזוק ברגים, שימון מסילות.ריסט למערכת והפעלה .המערכת תקינה .

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

