

27-04-2026

תאריך הבדיקה: 27-04-2026

שם הבודק:

מספר הזמנה: 5900

הנדון : דוח בדיקת תריסי אש \ עשן , חלונות עשן

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות מודיעין	מודיעין, צלע ההר 47	דימה שפלב

מספר קומות במבנה	כמות תריסים אש ועשן	כמות חלונות עשן
2	0	8

להלן רשימת התריסים \ חלונות שנבדקו :

חלון \ תריס עשן \ אש	מיקום	סטטוס	הערות
חלונות 4	כניסה 1	בהתראת אשלא נפתחים החלונות אש. ידני עובד	בהתראת אשלא נפתחים החלונות
4 חלונות	כניסה 2	לא תקין	לא מחובר ידנית. ולא מחסור בהתראת אש

לסיכום :

אני לא מאשר את פעולתם התקינה של המערכות בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

