

תאריך: 14-04-2024

שם לקוח : נתון תפעול מגדלי גי
שם פרויקט : מגדל ג' שאולה מלך
איש קשר : כפיר

הנדון : בדיקת תריסי אש / עשן

ביום 14-04-2024 ביצענו בדיקה לדמפרים לבקשתכם, ובהתאמה לדרישות ת.י. 1001 סע' 3.

האישור תקף ליום הבדיקה בלבד

להלן ממצאי הבדיקה:

1. מספר קומות בבניין 32
2. כמות דמפרים 2

רשימת דמפרים שנמצאו תקולים בבדיקות

מיקום	תריס עשן/אש
חדר מפוחים	דמפר 1
חדר בקרה	דמפר 2

לסיכום

אני מאשר את פעולתם התקינה של הדמפרים בהתאמה לתקן 1001 סע' 3

הערות

דמפרים נסגרים בזמן גילוי



בדיקת דמפרים
מספר מהנדס 44592679



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

